




Опросный лист для проектирования и изготовления жироуловителя

Размещение объекта:	«Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда»
Организация:	
Контактное лицо:	
Телефон/факс/e-mail	

Производительность жироуловителя	л/сек	3,00
Вид объекта		Буфет
Примерное количество приготавливаемых блюд	шт.	500
Количество посадочных мест	шт.	-
Время работы в сутки	час	8
Вид жироуловителя (горизонт./вертикальный)		Вертикальный
Желаемый диаметр жироуловителя, Ø	мм	1400
Глубина подводящей трубы (лоток), Н	мм	Низ трубы 2,62м (от поверхности земли)
Диаметр подводящей трубы, Ø вх	мм	110
Глубина отводящей трубы (лоток), Н	мм	Низ трубы 2,75м (от поверхности земли)
Диаметр отводящей трубы, Ø вых	мм	160
Температура поступающих сточных вод	°С	40
Применение моющих средств (да/нет)		да
Установка жироуловителя (под газоном/проезжей частью)		Брусчатка

Дополнительная информация

Грунтовые воды на площадке установлены на отметке 5,0-5,3м

				Привязан:	«Сибжелдорпроект»-филиал АО «Росжелдорпроект»
				9254 – 0–НК.ОЛЗ	
Проектир	Чурина			«Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда»	Листов
Проверил	Гриднева				1
Гл.архит	Башкиров				
Инв№					