

**ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Ж.Д.2 БС2**  
6879-02-AP2 д.18 (изм.3 от 31.10.23г) от КПП письмом от 17.04.24г.

Примечание	Поз.	Прим*	Обозначение	Количество на этаж						Всего, шт.	Размеры		S, двери, м2	S, итого, м2
				подвал	1 эт.	2-5 эт.	6-14 эт.	крылья	Ширина		Высота			
ГОСТ 31173-2016 оборудовать доводчиком, п.7, п.10, п.12	1	стальная наружная	ДСН А Оп Л Прг Н 2080-980	1	-	-	-	-	-	1	0,980	2,080	- 2,04	2,04
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком (п.5.5) п.10	2	<i>противопожар. (квар. с бзм.)</i>	ДПС 01 2080-980 пр. Е130	4	-	-	9	-	-	13	0,980	2,080	2,04	26,50
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком (п.5.5) п.10	3	<i>противопожар. (квар. с бзм.)</i>	ДПС 01 2080-980 д. Е130	3	-	-	45	-	-	48	0,980	2,080	2,04	97,84
ГОСТ 31173-2016 п.8	4	стальная внутренняя	ДСВ В Оп Л Брг Н 2080-870	5	-	-	-	-	-	5	0,870	2,080	1,81	9,05
ГОСТ 31173-2016 п.8	5	стальная внутренняя	ДСВ В Оп Пр Брг Н 2080-870	1	-	-	-	-	-	1	0,870	2,080	1,81	1,81
ГОСТ 31173-2016 п.8	6	стальная внутренняя	ДСВ В Оп Пр Брг Вн 2080-870	2	-	-	-	-	-	2	0,870	2,080	1,81	3,62
ГОСТ 31173-2016 п.8	7	стальная внутренняя	ДСВ В Оп Л Брг Вн 2080-870	2	-	-	-	-	-	2	0,870	2,080	1,81	3,62
ГОСТ 31173-2016 оборудовать доводчиком, п.8, п.12	10	стальная внутренняя	ДСВ В Оп Л Брг Вн 2080-980	1	-	-	-	-	-	1	0,980	2,080	2,04	2,04
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком, п.10, п.12	8	<i>противопожар.</i>	ДПС 02 2080-1400 д. Е160	1	-	-	-	-	-	1	1,400	2,080	2,91	2,91

ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком, с выдвижным порогом, п.11	9	<i>противопожар, осмексенд, дымогазонепроницаемая</i>	ДПСО 02 2080-1170 д.Е1S60	1	1	4	9	-	-	15	1,170	2,080	2,43	36,50
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком, с выдвижным порогом, п.11	12	<i>противопожар, дымогазонепроницаемая</i>	ДПС 01 2080-870 д. Е1S30	-	1	-	-	-	-	1	0,870	2,080	1,81	1,81
ГОСТ 31173-2016 п.10	15	стальная внутренняя (квар.)	ДСВ В Оп Пр Прг Н 2080-980	-	1	-	-	-	-	1	0,980	2,080	2,04	2,04
ГОСТ 31173-2016 п.10	16	стальная внутренняя (квар.)	ДСВ В Оп Л Прг Н 2080-980	-	3	16	-	-	-	19	0,980	2,080	2,04	38,73
ГОСТ 31173-2016 п.10	17	стальная внутренняя (квар.)	ДСВ В Оп Пр Прг Вн 2080-980	-	1	4	-	-	-	5	0,980	2,080	2,04	10,19
ГОСТ 31173-2016 п.10	18	стальная внутренняя (квар.)	ДСВ В Оп Л Прг Вн 2080-980	-	-	4	-	-	-	4	0,980	2,080	2,04	8,15
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком (п.5.5)	20	<i>противопожар.</i>	ДПС 01 2150-980 пр. Е130	-	-	-	-	-	-	1	0,980	2,150	2,11	2,11
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком (п.5.5)	21	<i>противопожар.</i>	ДПС 01 2150-980 д. Е130	-	-	-	-	-	-	1	0,980	2,150	2,11	2,11

Всего по стальным дверям: 41  
Всего по противопожарным стальным дверям: 80

**ИТОГО: 121**

**81,29**  
**169,78**  
**251,07**

**Примечание:**

- 1) поз.9 согласовывать процент заполнения стекла и цвет дверей с дизайнерским отделом.
  - 2) поз.2, поз.3, поз.15, поз.16, поз.17, поз.18 (квартирные) дизайн отделу, Глазок, замок, ручка, фурнитура, откос, панелек со стороны подъезда согласовать с дизайнерским отделом.
- Все двери по цветовому решению и фактуре согласовываются с дизайнерским отделом.

**ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЛЮКИ Ж.Д.1 ВС1**  
6879-02-АР2 д.18 (изм.3 от 31.10.23г) от КГП пнсьмо от 17.04.24г.

Примечание	№	Прим*	Обозначение	Количество на этаж		Всего, шт.
				кровля		
ГОСТ Р 57327-2016	1	Д-1 <i>противопожар.</i>	Люк противопожарный самозакрывающийся левый 600х600(н) Е160	1		1
ГОСТ Р 57327-2016	2	Д-2 <i>противопожар.</i>	Люк противопожарный самозакрывающийся левый 600х600(н) Е130	1		1
<b>ИТОГО:</b>						<b>2</b>

**ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Ж.Д.2 В.1**  
6879-02-AP1 д.18 (изм.3 от 31.10.23) от КТП письмом от 17.04.24г.

Примечание	Поз.	Прим.*	Обозначение	Количество на этаж					Всего, шт.	Размеры		S, Двери, м2	S, итого, м2
				подвал	1 эт.	2-5 эт.	6-14 эт.	крылья		Ширина	Высота		
ГОСТ 31173-2016 оборудовать доводчиком, п.7, п.10, п.12	1	стальная наружная	ДСН А Дп Л Прг Н 2880-2600	1	-	-	-	-	1	2,600	2,880	7,49	7,49
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком (п.5.5) п.10	2	<i>противоудар.</i> (квар. с бэлт.)	ДПС 01 2080-980 пр.Е130	4	-	-	9	-	13	0,980	2,080	2,04	26,50
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком (п.5.5) п.10	3	<i>противоудар.</i> (квар. с бэлт.)	ДПС 01 2080-980 д.Е130	2	-	-	36	-	38	0,980	2,080	2,04	77,46
ГОСТ 31173-2016 п.8	4	стальная внутренняя	ДСВ В Оп Л Брг Н 2080-870	8	-	-	-	-	8	0,870	2,080	1,81	14,48
ГОСТ 31173-2016 п.8	5	стальная внутренняя	ДСВ В Оп Л Брг Вн 2080-870	6	-	-	-	-	6	0,870	2,080	1,81	10,86
ГОСТ 31173-2016 п.8	6	стальная внутренняя	ДСВ В Оп Пр Брг Вн 2080-870	1	-	-	-	-	1	0,870	2,080	1,81	1,81
ГОСТ 31173-2016 п.8	7	стальная внутренняя	ДСВ В Оп Пр Брг Н 2080-870	3	-	-	-	-	3	0,870	2,080	1,81	5,43
ГОСТ 31173-2016 оборудовать доводчиком, п.8, п.12	8	стальная внутренняя	ДСВ В Дп Л Брг Н 2080-1400	1	-	-	-	-	1	1,400	2,080	2,91	2,91
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком, п.10, п.12	9	<i>противоудар.</i>	ДПС 02 2080-1400 д.Е160	1	-	-	-	-	1	1,400	2,080	2,91	2,91
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком, п.10, п.12	10	<i>противоудар.</i> , <i>дымогазонепроницаемая</i>	ДПС 02 2080-1400 д.Е1S60	1	-	-	-	-	1	1,400	2,080	2,91	2,91
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком, с выдвижным порогом, п.11	11	<i>противоудар.</i> , <i>огнестойка.</i> , <i>дымогазонепроницаемая</i>	ДПСО 02 2080-1170 д.Е1S60	1	1	4	9	-	15	1,170	2,080	2,43	36,50
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком, с выдвижным порогом, п.11	13	<i>противоудар.</i> , <i>дымогазонепроницаемая</i>	ДПС 01 2080-870 д.Е1S60	-	1	-	-	-	1	0,870	2,080	1,81	1,81
ГОСТ 31173-2016 п.10	16	стальная внутренняя (квар.)	ДСВ В Оп Пр Прг Н 2080-980	-	2	4	-	-	6	0,980	2,080	2,04	12,23
ГОСТ 31173-2016 п.10	17	стальная внутренняя (квар.)	ДСВ В Оп Л Прг Н 2080-980	-	2	12	-	-	14	0,980	2,080	2,04	28,54
ГОСТ 31173-2016 п.10	18	стальная внутренняя (квар.)	ДСВ В Оп Л Прг Вн 2080-980	-	-	4	-	-	4	0,980	2,080	2,04	8,15
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком (п.5.5)	20	<i>противоудар.</i>	ДПС 01 2150-980 пр. Е130	-	-	-	-	1	1	0,980	2,150	2,11	2,11
ГОСТ Р 57327-2016 оборудовать доводчиком (п.5.5)	21	<i>противоудар.</i>	ДПС 01 2080-980 д. Е130	-	-	-	-	1	1	0,980	2,080	2,04	2,04
				Всего по стальным дверям:					44				91,89
				Всего по противопожарным стальным дверям:					71				152,24
				<b>ИТОГО:</b>					<b>115</b>				<b>244,14</b>

**Примечание:**

- 1) поз.11 согласовывать процент заполнения стекла и цвет дверей с дизайнерским отделом.
  - 2) поз.2, поз.3, поз.16, поз.17, поз.18 (квартирные) дизайн отделу, глазок, замок, ручка, фурнитура, откос, онапелка со стороны подъезда согласовать с дизайнерским отделом.
- Все двери по цветовому решению и фактуре согласовывается с дизайнерским отделом.



**ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЛЮКИ Ж.Д.1 БС1**  
 6879-02-AP1 л.18 (изм.3 от 31.10.23г) от КТП письмо от 17.04.24г.

Примечание	№	Прим.*	Обозначение	Количество на этаж		Всего, шт.
				кровля		
ГОСТ Р 57327-2016	1	Л-1 <i>противопожар.</i>	Люк противопожарный самозакрывающийся левый 600х600(л) EI60	1		1
ГОСТ Р 57327-2016	2	Л-2 <i>противопожар.</i>	Люк противопожарный самозакрывающийся левый 600х600(л) EI30	1		1
<b>ИТОГО:</b>						<b>2</b>

<b>Сводная</b>		<b>шт.</b>	<b>м2</b>
<i>Всего по стальным дверям ж.д.2 (БС1+БС2):</i>		85	173,18
<i>Всего по противопожарным стальным дверям ж.д.2 (БС1+БС2):</i>		151	322,02
<b>ИТОГО ПО Ж.Д.2 (БС1+БС2):</b>		<b>236</b>	<b>495,20</b>