

Строительные конструкции режимного помещения, должны соответствовать 3 классу защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения):

- строительные конструкции 1 класса защиты, усиленные стальной решеткой, сваренной в пересечениях, из прутка диаметром не менее 10 мм и с ячейкой размером не более 150×150 мм.;

- Дверные конструкции центрального входа после тамбура (все дверные конструкции, запасные выхода) необходимо усилить с внутренней стороны установить решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полосы сечением не менее 30×4 мм с ячейкой не более 150×150 мм. и установить навесной замок с внутренней стороны.

- предоставить сертификаты соответствия на дверные конструкции. Предоставить акты скрытых работ, подписанные представителями Кемеровского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области – Кузбассу».