

Усилиению инженерно-технической укрепленности:

1.1 Дверные конструкции (центральный вход, запасные выходы) необходимо усилить с внутренней стороны установить решетчатые раздвижные металлические двери, изготовленные из полосы сечением не менее 30×4 мм с ячейкой не более 150×150 мм. и установить навесной замок с внутренней стороны.

- предоставить сертификаты соответствия на дверные конструкции. Предоставить акты скрытых работ, подписанные представителями Кемеровского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области – Кузбассу».